

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты и благополучия  
Директора МБОУ «СОШ № 14»  
Гарбарт О.Н.

Ответ на представление № 1011 от 24 октября 2019г  
Об устранении причин и условий, способствовавших совершению  
административного правонарушения.


№ п/п	Выявленные нарушения	Меры по устранению выявленных нарушений.
1.	<p>П.12.3 – при проведении влажной уборки не удалена пыль с отопительных приборов спорт-зала, раздевалке для мальчиков при спортзале, туалете для девочек на 1-м этаже. Отсутствие покрасочного слоя деревянного ограждения отопительных приборов в спортивном зале не позволяет проводить влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств.</p> <p>Нарушается инструкция по применению дезинфицирующих средств (объемная вместимость ёмкостей не соответствует указанной в инструкции), на ёмкости с дезраствором не указывается концентрация приготовления раствора.</p>	<p>Проведена генеральная уборка в спортивной раздевалке для мальчиков и туалете для девочек – удалена пыль из отопительных приборов. Отопление в спортивном зале подготовлено для капитального ремонта. До января 2020 года будет произведена замена: труб, радиаторов отопления и решётки ограждения в соответствии с требованиями норм СанПин.</p> <p>Ёмкости для дезрастворов промаркированы в соответствии с инструкцией. Проведен дополнительный инструктаж с тех персоналом</p>
2	<p>П.12.4. – допускается хранение моющих средств не в упаковке производителя;</p>	<p>Исключено хранение моющих средств в не упаковке производителя.</p>

Вх. № 10098  
от 05.11.2019 г.

3	П.п 12.6,12.8 не обеспечена дезинфекция уборочного инвентаря;	Для дезинфекции уборочного инвентаря приобретено специальное средство – «А-дез».
4	П.12.12. – не весь уборочный инвентарь по окончании уборки промывается с использованием моющих средств;	Заместитель директора по АХР ежедневно контролирует качество промывания уборочного инвентаря по окончании рабочей смены.
5	П.12.15. – не обеспечена ежедневная обработка с моющими средствами спортивного инвентаря (отсутствует инвентарь и моющее средство для обработки)	Для обработки спортивного инвентаря приобретена емкость и специальное моющее средство «АБАКТЕРИЛ».

Директор

Гарбарт О.Н.



Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты и благополучия  
Директора МБОУ «СОШ № 14»  
Гарбарт О.Н.

Ответ на представление № 1010 от 24 октября 2019г  
Об устранении причин и условий, способствовавших совершению  
административного правонарушения.

№ п/п	Выявленные нарушения	Меры по устранению выявленных нарушений
1	П. 4.6. – обучающиеся начальной школы обучаются в незакрепленном за каждым классом кабинетах: за 18 классами начальной школы закреплено 13 кабинетов (каб. №3-1Г, и 2В, каб.№9- 4Аи 4В; каб.№ 28 -3Аи 4Г; каб №36- 1Д и 2Г; каб.37 -3В и 3Д)	Из-за большого количества классов в данный период нет возможности за каждым классом обучающихся начальной школы закрепить отдельный кабинет.
2	П.4.9.- в кабинетах для обучающихся 1в, 1А, 1Б,1Д, 2Б,2В,2Г, 3В,3Д, 3А,3Б, 3Г,4А, 4Б,4Г, площадь на одного обучающегося менее 2,5 м <sup>2</sup>	Проводить комплектование классов для данных кабинетов из расчета 2,5м <sup>2</sup> на одного обучающегося.
3	П.п 4.27,5.10,8.1 – в кабинетах начальной классов № 1,3,9,10,29,37, кабинетах физики, биологии, домоводства не оборудованы раковины для мытья рук, в раздевалках при спортивном зале умывальные раковины не исправны.	В кабинете № 9 установлена раковина (октябрь 2019г) В кабинетах № 1,3, кабинете домоводства, биологии – нет технической возможности установит раковины. В каб №10,29,37, кабинетах физики, в раздевалках при спортивном зале раковины будут восстановлены до 01.09.2021г
4	П.4.28 – в гардеробных для 5-8 и 9-11 классов 1 стена выполнена из ДВП, не позволяющим проводить её влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств, противоположная стена деформирована.	В раздевалках для 5-8,9-11 классах перегородка демонтирована, Выравнивание, и покраска боковых стен будет произведена до 01.09.2020г

Вк. № 10092  
от 05.11.2019 г.



5	П.4.29- полы не соответствуют гигиеническим требованиям, отсутствует возможность проводить их качественную уборку влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств в кабинетах №19,20,23,40,41,44,47, лаборантская каб № 47	Замена линолеума в кабинетах №19,20,23,40,41,44,47, лаборантская каб № 47 будет произведена до 01.09. 2021 года.
6	П.5.3 – в кабинетах начальных классов ученические столы не обеспечены регулятором наклона рабочей поверхности.	Ученические столы в начальной школе будут оборудованы регулятором наклона в течение 2019-2020 учебного года.
7	П.6.10 – остекление окон учебных кабинетов № 3,43 выполнено не из цельного стеклопакета.	Стыкованные стёкла в каб.3,43 заменены на цельное стеклопакетно (октябрь 2019г)
8	П.7.1.3. – в читальном зале библиотеки допускается направление основного светового потока спереди от обучающихся.	Расстановка столов в читальном зале библиотеки изменена в соответствии с требованиями – естественный свет падает слева (октябрь 2019г)
9	П.7.1.8. –допускается использование ламбрекена, ограничивающего естественную освещенность в мастерских.	Ламбрекен в мастерских для мальчиков убран (октябрь 2019г)
10	П.п. 7.2.1., 7.2.4. – уровни искусственной освещенности в большом и малом спортивных залах ниже нормируемых значений.	Подготовлена смета на покупку светового оборудования, замена светильников будет произведена до 01.09.2021г
11	П.10.8. –расписание занятий не соответствует гигиеническим требованиям	Замечания в расписании будут устранены до 13.01.2019 года
12	СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным ЭВМ и организации работы: п.6.1. – расстановка рабочих столов КВТ №15, (2 стола), 50 (3 стола) не обеспечивает левостороннее освещение рабочих мест.	Расстановка столов в кабинетах информатики №15,50 изменена в соответствии с требованиями – естественный свет падает слева (октябрь 2019г)
13	СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся»: п 4.4. – в обеденном зале используются обеденные столы с нарушенным	Замена столешниц соответствующих требованиям СанПин в обеденном зале столовой буде произведена до 01.09.2021г.

	покрытием, не позволяющим проводить их обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.	
14	СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий»: п.3.8. – не проведена защита порогов и нижней части деревянных дверей пищеблока, запасного выхода №5 материалами, устойчивыми к повреждению грызунами.	Пороги и нижняя часть дверей пищеблока, запасного выхода №5 защищена от проникновения грызунов листами оцинкованного железа (октябрь 2019г)

Директор



Гарбарт О.Н.